

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną - etap II”.

CPV: [45331220-4](#)

Pełna nazwa: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

| | |
|----------|--|
| Część VI | Parametry techniczne osłon jednostki zewnętrznej klimatyzatora |
|----------|--|

Zamawiający oczekuje od oferentów zaproponowania osłon jednostki zewnętrznej klimatyzatora o poniższych parametrach:

Oslona jednostki zewnętrznej klimatyzatora – maskownica. Stal elektro – galwanizowana, malowana farbą epoksydową odporną na warunki atmosferyczne w kolorze RAL 9002. System rewizyjny zamykany na kluczyk.

1. szerokość – 1200 mm.
2. wysokość – 1200 mm.
3. głębokość – 600 mm.
4. ilość szt. - 9.